

职业病危害预评价专家组评审意见

建设项目	保山市隆阳中能建投新能源有限公司隆阳区集中式共享新型储能示范项目			
评价机构	云南中医药大学第二附属医院			
专家 成员	姓 名	单 位	职称/职务	签 字
	彭昆宁	昆钢控股公司节能减排中心	高级工程师	彭昆宁
	石义琼	云南尚高职业卫生技术服务有限公司	副主任医师	石义琼
	王 雷	昆明铁路局集团疾病预防控制中心	主任医师	王雷
专 家 组 评 审 意 见	<p>为贯彻落实《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第90号）要求，保山市隆阳中能建投新能源有限公司组织有关专家，对云南中医药大学第二附属医院编制的《保山市隆阳中能建投新能源有限公司隆阳区集中式共享新型储能示范项目职业病危害预评价报告书》（以下简称《评价报告书》）进行评审。专家组听取了建设单位的项目情况介绍及《评价报告书》编制机构的汇报，专家组经认真讨论，形成以下意见：</p> <p>一、《评价报告书》描述了建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备，分析和评价了可能产生的职业病危害因素及其对劳动者健康危害程度、设置的职业病防护设施和个体防护用品等，提出了控制职业病危害的补充建议。同意报告书的结论。</p> <p>二、《评价报告书》修改意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完善充气式开关柜六氟化硫通风防毒措施分析评价； 2. 根据专家提出的个人意见进行必要的修改。 <p>三、专家组同意《评价报告书》通过评审，修改稿经专家组长复审同意后形成终稿。</p> <p style="text-align: right;">专家组长（签字）：王雷</p> <p style="text-align: right;">评审组织人（签字）：曹阳</p> <p style="text-align: center;">2024年8月7日</p>			

专家复审意见表

名称	保山市隆阳中能建投新能源有限公司隆阳区集中式共享新型储能示范项目职业病危害预评价报告书
<p>复审意见：</p> <p>保山市隆阳中能建投新能源有限公司于 2024 年 8 月 7 日组织有关专家，对云南中医药大学第二附属医院编制的《保山市隆阳中能建投新能源有限公司隆阳区集中式共享新型储能示范项目职业病危害预评价报告书》（以下简称《评价报告》）进行了评审。专家组审核了《评价报告》，经集体讨论，同意《评价报告》通过评审，同时提出了修改意见。</p> <p>经复审，云南中医药大学第二附属医院根据专家组的评审意见，在《评价报告》中已进一步完善充气式开关柜六氟化硫通风防毒措施分析评价，同时，云南中医药大学第二附属医院还根据每个专家的具体意见对《评价报告》进行了相应的修改、补充与完善，修改后的《评价报告》已符合专家组的要求，同意形成终稿。</p> <p style="text-align: center;">专家组长： 王雷</p> <p style="text-align: right;">二〇二四年八月十日</p>	